



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W OPOLU LUBELSKIM

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1  
[psse.opolelubelskie@pis.gov.pl](mailto:psse.opolelubelskie@pis.gov.pl)  
<http://psseopolelubelskie.pis.gov.pl>

Opole Lubelskie, dnia 17 LUT. 2021

ONS-HK.9020.3.1.2021

**Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Poniatowej  
ul. Kraczeńska 31  
24-320 Poniatowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim, działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 pkt 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), na podstawie przekazanych w dniu 17.02.2021 r., sprawozdań z badań wody na Pływalni krytej w Poniatowej ul. Kraczeńska 31, z dnia 16.02.2021 r. Nr SB/11567/02/2021, Nr SB/11566/02/2021, Nr SB/11565/02/2021, Nr SB/11564/02/2021 przeprowadzonych w dniu 12.02.2021 r., punkty poboru próbek:

- woda z cyrkulacji - brodzik
- woda z cyrkulacji - basen sportowy
- woda w niecce basenowej brodzika,
- woda w niecce basenowej basenu sportowego,

stwierdza, że woda na Pływalni krytej w Poniatowej pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom ww. Rozporządzenia.

Przeprowadzone jednocześnie badania fizykochemiczne wody w zakresie: chloru wolnego, chloru związanego, pH, potencjału redox mętności, utlenialności, sumy THM, oraz azotanów wykazały niskie pH w następujących punktach poboru:

- woda z cyrkulacji - brodzik 6,3 pH
- woda z cyrkulacji - basen sportowy 6,4 pH.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, określono min i max pH 6,5 – 7,6.

Niska wartość pH wpływa na korozję metali (uszkodzenie instalacji hydraulicznych, filtrujących) oraz powoduje wysuszenie skóry i podrażnienie oczu. Należy dokonywać pomiaru pH cztery razy w ciągu dnia oraz regulować jego poziom poprzez stosowanie odpowiednich środków chemicznych.

Badanie przeprowadzono w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o., Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

Otrzymują:

1. adresat (poczta elektroniczna)
2. aa

Do wiadomości:

Gmina Poniatowa ul. Młodzieżowa 2; 24-320 Poniatowa (poczta elektroniczna)

sporządził: SB Sekcja Higieny Komunalnej

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Opolu Lubelskim

Marja Wojtyła

*niepodlega*

POLSKA  
STULICIE ODŻYWIENIA  
NIEPODLEGA