



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
e-mail: psse.opolelubelskie@pis.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

Opole Lubelskie, dnia 07.06.2022

ONS-HK.9020.3.1.13.2022

Znak sprawy

**Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Poniatowej
Barbara Burzyńska
ul. Kraczewicka 31
24-320 Poniatowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim, działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.), na podstawie przekazanych, przez zarządzającego pływalnią sprawozdań z badań wody na Pływalni krytej w Poniatowej ul. Kraczewicka 31, z dnia 30.05.2022 r., Nr SB/59439/05/2022, Nr SB/59441/05/2022, Nr SB/59444/05/2022, Nr SB/59448/05/2022, przeprowadzonych w dniu 25.05.2022 r. z następujących punktów poboru:

- woda w niecce basenowej basenu sportowego,
- woda w niecce basenowej brodzika,
- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji basenu sportowego,
- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji brodzika,

stwierdza, że woda pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Przeprowadzone równocześnie badania fizykochemiczne wykazały w punkcie poboru niecka basenowa brodzika niewielkie przekroczenie wartości parametrycznej chloru wolnego tj. 0,65 mg/l przy dopuszczalnej wartości 0,60 mg/l. W związku z przekroczeniem ww. parametru należy podjąć działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody, tak aby odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 2 tabela A cytowanego rozporządzenia. Sprawozdania z badań wody należy przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim.

Powyższe badania jakości wody zrealizowane zostały w Laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim

Maria Wojtyła

Otrzymują egzemplarz nr 1:

Adresat, Gmina Poniatowa (poczta elektroniczna), aa

Sporządził: SB Sekcja Higieny Komunalnej tel. 814708435