



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W OPOLU LUBELSKIM**

tel./fax 81 827 20 41

e-mail: [psse.opolelubelskie@sanepid.gov.pl](mailto:psse.opolelubelskie@sanepid.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

Opole Lubelskie, dnia 01.07.2022

ONS-HK.9020.3.1.16.2022

znak sprawy

**Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Poniatowej  
ul. Kraczewicka 31  
24-320 Poniatowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim, działając w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.), na podstawie przekazanych w dniu 29.06.2022 r. przez zarządzającego pływalnią, sprawozdań z badań wody na pływalni krytej w Poniatowej, z dnia 28.06.2022 r. Nr SB/73975/06/2022, Nr SB/73974/06/2022, Nr SB/73973/06/2022, Nr SB/73972/06/2022, Nr SB/73971/06/2022, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej na pływalni krytej w Poniatowej ul. Kraczewicka 31 w dniu 22.06.2022 r. z następujących punktów poboru:

- woda w niecce basenowej basenu sportowego,
- woda w niecce basenowej brodzika,
- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji brodzika,
- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji basenu sportowego,
- woda doprowadzona do pływalni,

stwierdza, że woda pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.).

Przeprowadzone równocześnie badania fizykochemiczne wykazały w punkcie poboru niecka basenowa brodzika niewielkie przekroczenie wartości parametrycznej chloru wolnego tj. 0,64 mg/l przy dopuszczalnej wartości 0,60 mg/l. W związku z przekroczeniem ww. parametru należy podjąć działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody, tak aby odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 2 tabela A cytowanego rozporządzenia. Sprawozdania z badań należy przekazywać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim.

Badania jakości wody zrealizowane zostały w Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o., Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

Otrzymują egzemplarz nr 1 :  
Adresat, Gmina Poniatowa (poczta elektroniczna), aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Opolu Lubelskim  
Maria Wojtyła