



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
tel./fax 81 827 20 41
e-mail: psse.opolelubelskie@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

Opole Lubelskie, dnia 22.09.2022

ONS-HK.903.4.20.2022

znak sprawy

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Poniatowej
ul. Kraczewicka 31
24-320 Poniatowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami z badań ciepłej wody użytkowej z dnia 16.09.2022 r. Nr OLB.HK.232.W.2022, Nr OLB.HK.233.W.2022, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 06.09.2022 r., z wewnętrznej instalacji wody ciepłej na Pływalni Krytej w Poniatowej ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa, z następujących punktów poboru:

- natryskownia część damska,
- natryskownia część męska,

nie stwierdza skolonizowania sieci wody ciepłej pałeczkami Legionella sp.

Wynik badania próbki wody ciepłej w punkcie poboru natrysk męski wykazał w stopniu znikomym obecność bakterii Legionella sp. 4 jtk/100 ml., w punkcie poboru natrysk damski nie stwierdzono obecności bakterii Legionella sp. ocena skażenia – brak. Woda ciepła spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda użytkowa określone w załączniku nr 5 część A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). Badania przeprowadzono w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim, ul. Wojska Polskiego 20, 23-300 Janów Lubelski.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim

Maria Wojtyła

Otrzymują egzemplarz nr 1:
Adresat, Gmina Poniatowa (poczta elektroniczna), aa

Sporządził: SB Sekcja Higieny Komunalnej tel. 814708435



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
tel./fax 81 827 20 41
e-mail: psse.opolelubelskie@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

Opole Lubelskie, dnia...22.09.2022

ONS-HK.9020.3.1.24.20222

znak sprawy

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Poniatowej
ul. Kraczewicka 31
24-320 Poniatowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.) oraz po zapoznaniu się z raportami z badań wody z dnia 07.09.2022 r. Nr OLB.HK.227.W.2022, z dnia 09.09.2022 r. Nr WB/709/2022, Nr WB/708/2022, Nr WB/711/2022, Nr WB/710/2022, z dnia 16.09.2022 r. Nr OLB.HK.229.W.2022, Nr OLB.HK.228.W.2022, Nr OLB.HK.230.W.2022, Nr OLB.HK.231.W.2022 pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 06.09.2022 r., na Pływalni Krytej w Poniatowej ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa, z następujących punktów poboru:

- woda doprowadzona do pływalni,
- woda wprowadzona do niecki dużej z systemu cyrkulacji,
- woda wprowadzona do niecki małej z systemu cyrkulacji,
- woda w niecce basenowej dużej,
- woda w niecce basenowej małej,

stwierdza, że woda odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)

W zakresie badanych parametrów, woda na pływalni spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 tabela A i B do cyt. wyżej Rozporządzenia. Badania jakości wody zrealizowane zostały w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim, ul. Wojska Polskiego 20, 23-300 Janów Lubelski oraz w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin.

Otrzymują egzemplarz nr 1:
Adresat, Gmina Poniatowa (poczta elektroniczna), aa

Sporządził: SB Sekcja Higieny Komunalnej tel. 814708435

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim

Maria Wojtyła