



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
tel./fax 81 827 20 41
e-mail: psse.opolelubelskie@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

Opole Lubelskie, dnia...09...06. 2023

ONS-HK.903.4.15.2023

znak sprawy

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Poniatowej
ul. Kraczewicka 31
24-320 Poniatowa
poczta elektroniczna**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami z badań ciepłej wody użytkowej z dnia 02.06.2023 r. Nr OLB.HK.151.W.2023, Nr OLB.HK.152.W.2023, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 23.05.2023 r., z wewnętrznej instalacji wody ciepłej na Pływalni Krytej w Poniatowej ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa, z następujących punktów poboru:

- natryski część damska,
- natryski część męska,

nie stwierdza skolonizowania sieci wody ciepłej pałeczkami Legionella sp.

Woda ciepła spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda użytkowa określone w załączniku nr 5 część A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Badania jakości wody przeprowadzono w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim, ul. Wojska Polskiego 30, 23-300 Janów Lubelski.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim
Barbara Sawa-Wojtanowicz

Otrzymują:
Adresat, aa

Do wiadomości:
Gmina Poniatowa